



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-050869

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Сварные гофрированные трубы в тепловой изоляции по ТУ 3113-001-8378486-2008, давлением до 1,6 МПа и температурой до 150°C.

Код ОКП (ТН ВЭД ТС): 31 1300.

Изготовитель (поставщик): Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии" (Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, тракт Красный, 2).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение экспертизы промышленной безопасности ЗАО НИЦ "ТехноПрогресс" № Р-2394/К от 30.11.2012 г. (рег. № 19-ТУ-00247-2013).

Условия применения:

1. Оформление технической документации на поставляемое оборудование, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил промышленной безопасности на русском языке.
2. Осуществление монтажа, ввода в действие и эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями, действующих в Российской Федерации Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Срок действия разрешения: до 18.07.2018

Дата выдачи: 18.07.2013

Заместитель руководителя
В.Б. Кузьмичев



А В 031437